



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Тамбовской области

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000

тел/факс 8 (0752) 47-25-12 / 47-20-26 E-mail: turpnt@tambov.ru

<http://www.68.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 71258564, ОГРН 1056882285185, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

## ПРЕДПИСАНИЕ № 1772-н

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«19» декабря 2019 г.

г. Тамбов

Кому Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад №68 «Яблонька»

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №68 «Яблонька», расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Планировочная, 2а.

рассмотрении представленных документов: акта проверки управления Роспотребнадзора №1772 от 19.12.2019 года

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

**-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

В здании нарушена целостность кровли, вследствие чего потолки в групповых ячейках второго этажа имеют подтеки. На момент проверки в туалетной комнате 9 группы по трубе ливневой канализации подтекает вода, на потолке вокруг трубы влага.

Посторонних, зловонных запахов в здании детского сада не зафиксировано.

Здание детского сада оборудовано система холодного, горячего водоснабжения, канализацией. Состояние все коммунальных систем требует капитального ремонта.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетные, туалетные комнаты, постирочная, медицинский блок. Умывальные раковины обеспечены смесителями, однако они плотно не перекрываются, вследствие чего из кранов капает или подтекает вода.

Не работает туалет для персонала на первом этаже.

Для стирки белья используют 2 стиральные машины и 1 сушилку, 1 стиральная машина находится в неисправном состоянии.

Все вышеперечисленное является нарушением пунктов: п.4.23, 5.1, 9.1, 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предлагаю:**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Провести ремонт кровли	01.09.2020
2.	Провести косметический ремонт потолков	01.09.2020
3.	Провести капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей в здании детского сада	01.09.2021

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **Заведующего МБДОУ «Детский сад №68 «Яблонька» Ильину Ирину Викторовну.**

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено заведующему МБДОУ Ильиной И.В.   
(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

(приложить уведомление)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Заместитель начальника  
отдела санитарного надзора



  
(подпись)

Н.П. Цыганова  
(расшифровка подписи)