



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Тамбовской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 79-п                      Управление Роспотребнадзора по  
Тамбовской области                      17      апреля      2023г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Рыжковым Алексеем Михайловичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МБДОУ детский сад №68 «Яблонька», ИНН 6832010241, ОГРН 1036888176423,  
расположенный по адресу: г.Тамбов, ул. Планировочная, д.2а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места  
осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- навес группы №12 находится в аварийном состоянии (ветхая проломленная крыша, плохое перекрытие крыши, кирпичное ограждение с дефектами), не используется для прогулки детей (п.3.1.2 СП 2.4.3648-20);
- асфальтовое покрытие проездов, проходов и дорожек с повреждениями (трещины, выбоины) (п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20);
- в раздевалках групп 6, 1, игровых групп 1, 4, 9, 10, спальной комнате группы 1 имеются повреждения напольного покрытия (линолеум порван, разошедшиеся швы) (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);
- в туалетной комнате группы 9, в постирочном и гладильном цехах стены выстланные керамической плиткой имеют повреждения в виде отпавшей плитки, трещин и сколов плитки, «дышащей» плитки (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
- для приготовления пиццы на пищеблоке используется алюминиевая посуда (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);
- технологические карты имеют недостаточную информацию о технологии приготовления блюд, не полностью указан набор пищевых продуктов, отсутствует полная информация о сборнике рецептов (п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- уровни общей освещенности в групповых 1, 3, 8, 9 составляют 238, 243, 310, 224лк соответственно, при нормируемом уровне не менее 400лк (п.2.8.1 СП 2.4.3648-20);

- коэффициент пульсации в групповых 8 и 9 составляет 11% и 12% соответственно, при предельно допустимом уровне не более 10% (п.2.8.1 СП 2.4.3648-20).  
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. провести ремонт твердого покрытия тротуарных дорожек и подъездных путей в срок до 15.08.2023 г.;
2. провести ремонт напольного покрытия в раздевалках групп 1 и 6, игровых групп 1, 4, 9, 10, спальни комнаты группы 1 в срок до 15.08.2023 г.;
3. провести доработку технологических карт до 20.06.2023г.;
4. провести ремонт стен в туалетной комнате группы 9, постирочном и гладильном цехах в срок до 15.08.2023г.;
5. довести уровень искусственной освещенности в групповых 1, 3, 8, 9 и коэффициент пульсации в групповых 8 и 9 в соответствии с требованиями гигиенических нормативов до 15.08.2023
6. провести замену посуды для приготовления пищи на пищеблоке в срок до 20.06.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ детский сад №68 «Яблонька» расположенный по адресу: г.Тамбов, ул. Планировочная, д.2а  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по адресу:  
г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 5


тел./факс 47-27-88

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 20 июня 2023 г. и 15 августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Тамбовской области



А.М. РЫЖКОВ

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 17.04 2023г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: